

震源 : 石川県能登半島沖(輪島市門前町付近)
 時間 : 平成 19 年 3 月 25 日(日) 午前 9 時 42 分頃
 規模 : マグニチュード(M) 6.9
 場所 : 石川県穴水町 震度 6 強
 調査物件 : ピアサポート北のと S 造平屋 コロンブス面積 252 ㎡
 穴水こころのクリニック S 造平屋 コロンブス面積 121 ㎡

コロンブス採用物件「ピアサポート北のと」の状況

1. 構造は問題なし。意匠・設備には軽微な修復がみられた。
2. 建物周囲の外溝部分において、空調機架台の傾斜沈下、花壇、埋め戻し部分の液状化による部分沈下現象、アスファルトの亀裂、捲れ上がりが見られる。
3. 基礎構造に関する損傷は確認されなかった。しかし上部構造のスパンが長い部分「ピアサポート北のと」に、天井エアコンカバー周囲のすき間、吊下げ照明機器の天井取り合いカバーの脱落、化粧棹縁のねじれ等が見られた。
 又、事務室の書棚(W800*H1800*D300)1台が転倒、コピー機が2m程度横移動及び、湯沸室吊戸棚の食器が落下、和室畳の撥ね上がりがおきた。

職員への聞き取り調査

当日は休日であり施設は無人であった。

今朝も余震(震度5弱)があつて結構ゆれたが、ガタガタとした揺れではない。

(若い職員でよく話してくれたが、地震の経験がほとんどないため、説明は難しい)

コロンブス採用物件「穴水こころのクリニック」の状況

職員への聞き取り調査

内外部ともに被害はほとんどない。

棚の引き出しが出ていたが、倒れたものはスタンド型の液晶TVのみであった。

机の上の小さなものも倒れているのは少なかった。



ピアサポート北のと



ピアサポート 振動により短方向に舗装の破損と沈下



ピアサポート 液状化による填砂と沈下



ピアサポート500m付近 川沿いの住宅土蔵の被害が大きい